

21.01.2021 № 10/3

Москва

**Инструкция о порядке взаимодействия противопожарной
службы, ООО ЧОП «Альфа-Фотон», управления безопасности,
службы единой диспетчерской, инженерно-технических служб
и организаций-арендаторов при тушении пожаров на объекте
комплекса АСК-4 (Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 3)
ФГУП «ТТЦ «Останкино»**

1. Общие положения

1.1. Инструкция о порядке взаимодействия противопожарной службы, ООО ЧОП «Альфа-Фотон», управления безопасности, службы единой диспетчерской, инженерно-технических служб и организаций-арендаторов по тушению пожаров на объекте комплекса АСК-4 (Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 3) ФГУП «ТТЦ «Останкино», далее - Инструкция, разработана в соответствии с Уставом ФГУП «ТТЦ «Останкино», инструкциями и нормативно-правовыми актами, определяющими порядок действий должностных лиц при тушении пожаров на объектах ФГУП «ТТЦ «Останкино», далее - предприятие, и прилегающих к ним территориях.

1.2. Инструкция устанавливает порядок действий подразделений комплекса АСК-4, а также организаций-арендаторов при тушении пожаров и является документом, обязательным для исполнения всеми подразделениями комплекса АСК-4, юридическими лицами, физическими лицами, осуществляющими свою деятельность (на договорной основе) на объектах комплекса АСК-4.

1.3. Ответственность за соблюдение правил противопожарного режима на объектах комплекса АСК-4 возлагается на начальника комплекса АСК-4, а также на руководителей организаций-арендаторов.

1.4. Руководители подразделений комплекса АСК-4 и сторонних организаций-арендаторов в обязательном порядке должны согласовывать со службой единой диспетчерской и уведомлять 93-ю пожарную часть ФПС Отряда ФПС по охране объектов Управления организации деятельности объектовых подразделений Главного управления МЧС России по г. Москве,

далее - 93-я ПЧ, о всех видах работ, связанных с повышенной пожароопасностью.

1.5. Организации-арендаторы обязаны беспрепятственно пропускать на арендуемую ими территорию сотрудников государственной противопожарной службы, ООО ЧОП «Альфа-Фотон», руководство комплекса АСК-4, управления безопасности и инженерно-технических служб комплекса АСК-4, осуществляющих свои служебные обязанности.

1.6. Требования Инструкции доводятся до всех должностных лиц комплекса АСК-4 и организаций-арендаторов, отвечающих за пожарную безопасность, под роспись.

2. Порядок оповещения о пожаре на предприятии

2.1. При получении сигнала о пожаре (системы автоматической противопожарной защиты) сотрудник охраны ООО ЧОП «Альфа-Фотон» оповещает о пожаре:

- Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по г. Москве, далее - ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве, по одному из номеров телефона: «01», «101», «112»;

- в рабочее время с 09.00 час. до 18.00 час., кроме выходных и праздничных дней, 93-ю ПЧ;

- диспетчера комплекса АСК-4;

- дежурного оперативного управления безопасности;

- дежурного диспетчера службы единой диспетчерской.

2.1.1. При получении сообщения о пожаре дежурный инспектор 93-й ПЧ в рабочее время с 09.00 час. до 18.00 час., кроме выходных и праздничных дней, действует в соответствии с должностной инструкцией МЧС России по г. Москве;

2.1.2. Дежурный диспетчер службы единой диспетчерской, получив сигнал «Пожар»:

2.1.2.1. От системы автоматической пожарной сигнализации комплекса АСК-4 оповещает:

- сотрудника охраны ООО ЧОП «Альфа-Фотон»;

- диспетчера комплекса АСК-4;

- 93-ю ПЧ;

- дежурного оперативного управления безопасности;

- начальника службы единой диспетчерской - главного диспетчера;

- главного инженера.

2.1.2.2. От сотрудника охраны ООО ЧОП «Альфа-Фотон»:

- диспетчера комплекса АСК-4;

- 93-ю ПЧ;

- дежурного оперативного управления безопасности;

- начальника службы единой диспетчерской - главного диспетчера;
- главного инженера.

2.1.3. Дежурный оперативный управления безопасности оповещает:

- генерального директора;
- начальника комплекса АСК-4;
- начальника управления безопасности.

2.2. При получении сообщения о пожаре от заявителя сотрудник охраны ООО ЧОП «Альфа-Фотон» уточняет место возникновения пожара, фамилию заявителя, контактный телефон и оповещает:

- ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве по одному из номеров телефона: «01», «101», «112»;
- 93-ю ПЧ в рабочее время с 09.00 час. до 18.00 час., кроме выходных и праздничных дней;
- диспетчера комплекса АСК-4;
- дежурного оперативного управления безопасности;
- дежурного диспетчера службы единой диспетчерской.

2.2.1. При получении сообщения о пожаре дежурный инспектор 93-й ПЧ в рабочее время с 09.00 час. до 18.00 час., кроме выходных и праздничных дней, действует в соответствии с должностной инструкцией МЧС России по г. Москве.

2.2.2. Дежурный диспетчер службы единой диспетчерской, получив от сотрудника охраны ООО ЧОП «Альфа-Фотон» сообщение о пожаре оповещает:

- диспетчера комплекса АСК-4;
- дежурного оперативного управления безопасности;
- главного диспетчера службы единой диспетчерской;
- главного инженера;
- 93-ю ПЧ.

2.2.3. Дежурный оперативный управления безопасности оповещает:

- генерального директора;
- начальника комплекса АСК-4;
- начальника управления безопасности.

3. Оперативный штаб

3.1. Генеральный директор предприятия для решения вопросов по организации взаимодействия, управления и оказания помощи руководителю тушения пожара (РТП) создаёт оперативный штаб.

3.2. Состав оперативного штаба формируется из представителей:

- управления безопасности;
- ООО ЧОП «Альфа-Фотон»;
- комплекса АСК-4;
- департамента телерадиопроизводства и инженерно-технического обеспечения;

- службы единой диспетчерской;
- комплекса эксплуатации электротехнического оборудования;
- комплекса эксплуатации инженерных систем;
- департамента недвижимости;
- службы пожарной безопасности и систем противопожарной защиты;
- отдела гражданской обороны;
- комплекса эксплуатации систем связи;
- сторонних организаций (по необходимости).

3.3. Задачи оперативного штаба:

- оказание содействия РТП;
- привлечение специалистов предприятия для решения задач, связанных с тушением пожара;
- привлечение дополнительных сил и средств для решения конкретных задач, связанных с тушением пожара;
- ликвидация последствий пожара;
- информирование Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

3.4. Место расположения оперативного штаба:

- рядом с местом пожара в безопасной зоне;
- КПП (Алтуфьевское шоссе, д. 3);
- запасной командный пункт - диспетчерская (Алтуфьевское шоссе, д. 3).

4. Функциональные обязанности взаимодействующих служб при тушении пожара

4.1. Дежурный инспектор 93-й ПЧ в рабочее время с 09.00 час. до 18.00 час., кроме выходных и праздничных дней, прибывает к месту возникновения пожара, организует его тушение имеющимися силами и средствами, действуя в соответствии с должностной инструкцией МЧС России по г. Москве до прибытия городских подразделений противопожарной службы.

4.2. Сотрудник охраны ООО ЧОП «Альфа-Фотон»:

- прибывает к месту пожара;
- встречает и оказывает помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара, обеспечивает беспрепятственный пропуск пожарных подразделений;
- информирует РТП о допустимом (предельном) количестве людей, которые могут одновременно находиться на объекте;
- обеспечивает открытие помещений по указанию РТП и контролирует совместно со службами организаций-арендаторов комплекса АСК-4 сохранность имущества;
- обеспечивает охрану территории и не допускает посторонних на охраняемую территорию;

- после ликвидации пожара или в других случаях, после вскрытия помещений, составляет совместно с подразделениями АСК-4 или сотрудниками пожарной охраны акты о вскрытии помещений;

- убывает с места пожара только с разрешения РТП.

4.3. Диспетчер комплекса АСК-4:

4.3.1. Оповещает:

- боевой расчёт добровольной пожарной дружины комплекса АСК-4;
- дежурного электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования участка эксплуатации энерготехнического оборудования отдела эксплуатации инженерного оборудования АСК-4 комплекса АСК-4;

- слесаря-ремонтника участка эксплуатации инженерных систем и систем связи отдела эксплуатации инженерного оборудования АСК-4 комплекса АСК-4;

- дежурного контролёра технического состояния автотранспорта комплекса АСК-4;

4.3.2. Информировывает:

- работников комплекса АСК-4 и организаций-арендаторов о пожаре по громкоговорящей связи;

- дежурного диспетчера службы единой диспетчерской о принятых мерах и об обстановке в комплексе АСК-4;

- 4.3.3. Координирует действия сотрудников дежурных служб комплекса АСК-4.;

- 4.4. Боевой расчёт добровольной пожарной дружины комплекса АСК-4, получив сообщение:

- прибывает к месту пожара;

- принимает посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара первичными средствами до прибытия пожарных подразделений;

- докладывает РТП о принятых мерах;

- убывает с места пожара только с разрешения РТП.

- 4.5. Дежурный электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования участка эксплуатации энерготехнического оборудования отдела эксплуатации инженерного оборудования АСК-4 комплекса АСК-4:

- прибывает к месту пожара;

- производит отключение электроэнергии в зоне пожара;

- докладывает РТП о принятых мерах и информирует его о системе электроснабжения на месте возникновения пожара;

- по указанию РТП производит отключение вентиляционных устройств в зоне пожара;

- информирует диспетчера комплекса АСК-4 об обстановке на месте возникновения пожара;

- убывает с места пожара только с разрешения РТП.

4.6. Дежурный слесарь-ремонтник участка эксплуатации инженерных систем и систем связи отдела эксплуатации инженерного оборудования АСК-4 комплекса АСК-4:

- прибывает к месту пожара;
- контролирует работу систем противопожарной защиты (систем пожаротушения, насосов повысителей и т.п.);
- докладывает РТП о принятых мерах и информирует его о системах противопожарной защиты на месте возникновения пожара;
- по указанию РТП производит включение, отключение систем противопожарной защиты в зоне пожара;
- информирует диспетчера комплекса АСК-4 об обстановке на месте возникновения пожара;
- убывает с места пожара только с разрешения РТП.

4.7. Дежурный контролёр технического состояния автотранспорта комплекса АСК-4:

- прибывает к месту пожара;
- обеспечивает эвакуацию автотранспорта, руководит действиями водителей;
- докладывает РТП о принятых мерах;
- информирует диспетчера комплекса АСК-4 об обстановке на месте возникновения пожара;
- убывает с места пожара только с разрешения РТП.


4.8. Работники подразделений комплекса АСК-4 и организаций-арендаторов при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязаны:

- незамедлительно сообщить в пожарную охрану по телефону «101» или «112» с сотового телефона (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
- незамедлительно сообщить в службу единой диспетчерской по телефону 8-495-617-88-88 (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
- принять по возможности меры по эвакуации людей, автотранспорта, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.


4.9. Сотрудники ООО ЧОП «Альфа-Фотон» на период тушения пожара выполняют распоряжения РТП и обеспечивают беспрепятственный пропуск пожарных подразделений к месту пожара.

4.10. Представители подразделений комплекса АСК-4 и организаций-арендаторов, привлекаемые для тушения пожара, обязаны выполнять все распоряжения РТП, связанные с обеспечением немедленного осмотра помещений и ликвидацией пожара.

Главный инженер



А.В. Васильев

Начальник
управления безопасности
 А.В. Леонтьев


15.01.2021

Начальник
комплекса АСК-4
 К.Н. Яковлев

15.01.2021

СОГЛАСОВАНО

Начальник 93 пожарной части ФПС
Отряда ФПС по охране объектов
УОП ГУ МЧС России по г. Москве

~~полковник внутренней службы~~
 С.В. Широков

15.01.2021

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО ЧОП «Альфа-Фотон»

 И.В. Анисимов

15.01.2021

