

21.01.2021 № 10/2

Москва

**Инструкция о порядке взаимодействия противопожарной службы,
4 отдельного батальона полиции ЦОООГВ и ПУ г. Москвы ФГКУ УВО
ВНГ России по г. Москве, ООО ЧОП «Альфа-Фотон», управления
безопасности, службы единой диспетчерской, инженерно-
технических служб и организаций-арендаторов при тушении
пожаров на объектах ФГУП «ТТЦ «Останкино» (АСК-1, АСК-3,
административно-техническое здание Центра обработки данных
и холодоцентра, строение № 4, складская база)**

1. Общие положения

Инструкция о порядке взаимодействия противопожарной службы, 4 отдельного батальона полиции ЦОООГВ и ПУ г. Москвы ФГКУ УВО ВНГ России по городу Москве, ООО ЧОП «Альфа-Фотон», управления безопасности, службы единой диспетчерской, инженерно-технических служб и организаций-арендаторов при тушении пожаров на объектах ФГУП «ТТЦ «Останкино» (АСК-1, АСК-3, административно-техническое здание Центра обработки данных и холодоцентра, строение № 4, складская база), далее – Инструкция, разработана в соответствии с Уставом ФГУП «ТТЦ «Останкино», инструкциями и нормативно-правовыми актами, определяющими порядок действий должностных лиц при тушении пожаров на объектах предприятия и прилегающих к ним территориях.

1.1. Место расположения объектов: АСК-1 – г. Москва, ул. Академика Королева, 12; АСК-3 – г. Москва, ул. Академика Королева, 19; административно-техническое здание Центра обработки данных и холодоцентра – г. Москва, ул. 1-я Останкинская, д. 1, стр. 1; строение № 4 – г. Москва, ул. Академика Королева, 12, стр. 4; складская база – г. Москва, проезд Дубовой Рощи, владение 25А.

1.2. Инструкция устанавливает порядок действий подразделений и служб ФГУП «ТТЦ «Останкино», далее - предприятие, а также организаций-арендаторов при тушении пожаров и является документом, обязательным для исполнения всеми вышеперечисленными подразделениями и службами предприятия, юридическими лицами,

физическими лицами, осуществляющими свою деятельность (на договорной основе) на объектах предприятия.

1.3. Ответственность за пожарную безопасность на объектах предприятия возлагается на руководителей структурных подразделений, а также на руководителей организаций-арендаторов.

1.4. Руководители структурных подразделений предприятия и сторонних организаций-арендаторов в обязательном порядке должны согласовывать со службой единой диспетчерской и уведомлять 93-ю пожарную часть ФПС Отряда ФПС по охране объектов Управления организации деятельности объектовых подразделений Главного управления МЧС России по г. Москве, далее – 93-я ПЧ, о всех видах работ, связанных с повышенной пожароопасностью.

1.5. Организации-арендаторы обязаны беспрепятственно пропускать на арендуемую ими территорию сотрудников пожарной охраны, полиции, управления безопасности и инженерно-технических служб предприятия, осуществляющих свои служебные обязанности.

1.6. Требования Инструкции доводятся до всех должностных лиц предприятия и сторонних организаций-арендаторов, отвечающих за пожарную безопасность, под роспись.

2. Порядок оповещения о пожаре на предприятии

2.1. При получении сообщения о пожаре (системы автоматической противопожарной защиты) дежурный диспетчер 93-й ПЧ действует в соответствии с должностной инструкцией МЧС России и оповещает с указанием адреса и места пожара:

- дежурную часть Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по г. Москве, далее - ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве, по прямому проводу или по одному из номеров телефона: «01», «101», «112»;

- дежурного диспетчера службы единой диспетчерской;

- дежурного оперативного управления безопасности.

2.1.1. Дежурный диспетчер службы единой диспетчерской, получив от 93-й ПЧ сообщение о пожаре, оповещает:

- дежурную службу 4 отдельного батальона полиции ЦОООГВ и ПУ г. Москвы ФГКУ УВО ВНГ России по городу Москве, далее – батальон полиции;

- дежурную смену комплекса эксплуатации электротехнического оборудования;

- дежурную смену комплекса эксплуатации инженерных систем;

- дежурную смену службы технической эксплуатации систем безопасности комплекса эксплуатации систем связи;

- службу эксплуатации зданий и территорий департамента материально-технического обеспечения;

- дежурную смену обслуживания лифтов комплекса эксплуатации электротехнического оборудования;
- дежурную смену цеха теплотехники комплекса эксплуатации инженерных систем;
- при возгорании в строении № 4 (ул. Академика Королева, д. 12, стр. 4) – дежурного ООО ЧОП «Памир» и дежурного администратора ООО НПО «Связьпроект»;
- при возгорании на складской базе (проезд Дубовой Роши, владение 25А) – дежурного ООО ЧОП «Альфа-Фотон»;
- начальника службы единой диспетчерской - главного диспетчера;
- главного инженера;
- дежурных уборщиц ООО «Би Зет Клининг»;
- контролирует работу автоматической системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) или при необходимости запускает СОУЭ в ручном режиме.

2.1.2. Дежурный оперативный управления безопасности, получив от 93-й ПЧ сообщение о пожаре, оповещает:

- генерального директора;
- начальника управления безопасности;
- частные охранные предприятия (где имеются);
- при поступлении от руководителя тушения пожара (РТП), генерального директора, начальника управления безопасности (или лиц их замещающих) указаний об эвакуации, доводит их до персонала предприятия и организаций-арендаторов в соответствии со схемой оповещения.

2.2. При получении сообщения о пожаре (системы автоматической противопожарной защиты) дежурный диспетчер службы единой диспетчерской оповещает:

- дежурную часть ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве по одному из номеров телефона: «01», «101», «112»;
- 93-ю ПЧ;
- дежурного оперативного управления безопасности;
- дежурные службы батальона полиции;
- дежурную смену комплекса эксплуатации электротехнического оборудования;
- дежурную смену комплекса эксплуатации инженерных систем;
- дежурную смену службы технической эксплуатации систем безопасности комплекса эксплуатации систем связи;
- службу эксплуатации зданий и территорий департамента материально-технического обеспечения;
- дежурную смену обслуживания лифтов комплекса эксплуатации электротехнического оборудования;
- дежурную смену цеха теплотехники комплекса эксплуатации инженерных систем;

- при возгорании в строении № 4 (ул. Академика Королева, д. 12, стр. 4) – дежурного ООО ЧОП «Памир» и дежурного администратора ООО НПО «Связьпроект»;

- при возгорании на складской базе (проезд Дубовой Рощи, владение 25А) – дежурного ООО ЧОП «Альфа-Фотон»;

- дежурных уборщиц ООО «Би Зет Клининг»;

- начальника службы единой диспетчерской - главного диспетчера;

- главного инженера;

- контролирует работу автоматической системы оповещения и управления эвакуацией или при необходимости запускает СОУЭ в ручном режиме.

2.2.1. Дежурный оперативный управления безопасности, получив от службы единой диспетчерской сообщение о пожаре, оповещает:

- генерального директора;

- начальника управления безопасности;

- частные охранные предприятия (где имеются);

- при поступлении от РТП, генерального директора, начальника управления безопасности (или лиц их замещающих) указаний об эвакуации, доводит их до персонала предприятия и организаций-арендаторов в соответствии со схемой оповещения.

2.3. При поступлении сообщения о пожаре от заявителя в службу единой диспетчерской дежурный диспетчер службы единой диспетчерской оповещает:

- дежурную часть ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве по одному из номеров телефона: «01», «101», «112»;

- 93-ю ПЧ;

- дежурного оперативного управления безопасности;

- дежурные службы батальона полиции;

- дежурную смену комплекса эксплуатации электротехнического оборудования;

- дежурную смену комплекса эксплуатации инженерных систем;

- дежурную смену службы технической эксплуатации систем безопасности комплекса эксплуатации систем связи;

- службу эксплуатации зданий и территорий департамента материально-технического обеспечения;

- дежурную смену обслуживания лифтов комплекса эксплуатации электротехнического оборудования;

- дежурную смену цеха теплотехники комплекса эксплуатации инженерных систем;

- при возгорании в строении № 4 (ул. Академика Королева, д. 12, стр. 4) – дежурного ООО ЧОП «Памир» и дежурного администратора ООО НПО «Связьпроект»;

- при возгорании на складской базе (проезд Дубовой Рощи, владение 25А) – дежурного ООО ЧОП «Альфа-Фотон»;

- начальника службы единой диспетчерской - главного диспетчера;

- главного инженера;
- дежурных уборщиц ООО «Би Зет Клининг»;
- контролирует работу автоматической системы оповещения и управления эвакуацией или при необходимости запускает СОУЭ в ручном режиме.

2.3.1. Дежурный оперативный управления безопасности, получив от единой диспетчерской сообщение о пожаре, оповещает:

- генерального директора;
- начальника управления безопасности;
- частные охранные предприятия (где имеются);
- при поступлении от РТП, генерального директора, начальника управления безопасности (или лиц их замещающих) указаний об эвакуации, доводит их до персонала предприятия и организаций-арендаторов в соответствии со схемой оповещения.

2.4. При получении сообщения о пожаре от сотрудников батальона полиции, дежурная служба батальона полиции сообщает в 93-ю ПЧ и в службу единой диспетчерской по телефону 8-495-617-88-88.

2.5. В выходные, праздничные дни и в нерабочее время до прибытия генерального директора предприятия (или лица его замещающего) РТП поддерживает связь с дежурным оперативным управления безопасности, находящимся в АСК-1, в помещении 1-182 «б» и получает от него информацию.

3. Оперативный штаб

3.1. Генеральный директор предприятия для решения вопросов по организации взаимодействия, управления и оказания помощи РТП создаёт оперативный штаб.

3.2. Состав оперативного штаба формируется из представителей:

- управления безопасности;
- дежурной службы батальона полиции;
- ООО ЧОП «Альфа-Фотон»;
- департамента телерадиопроизводства и инженерно-технического обеспечения;
- службы единой диспетчерской;
- комплекса эксплуатации электротехнического оборудования;
- комплекса эксплуатации инженерных систем;
- департамента недвижимости;
- отдела гражданской обороны;
- комплекса эксплуатации систем связи;
- службы пожарной безопасности и систем противопожарной защиты;
- сторонних организаций (по необходимости).

3.3. Задачи оперативного штаба:

- оказание содействия руководителю тушения пожара;

- привлечение специалистов предприятия для решения задач, связанных с тушением пожара;
- привлечение дополнительных сил и средств для решения конкретных задач, связанных с тушением пожара;
- ликвидация последствий пожара;
- обеспечение непрерывности телевизионного вещания;
- информирование Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

3.4. Место расположения оперативного штаба:

- рядом с местом пожара в безопасной зоне;
- приёмная генерального директора предприятия (помещение 7-5 в здании АСК-1);
- запасной командный пункт развёртывается в помещении управления безопасности (комната 1-178 в здании АСК-1);
- запасной командный пункт развёртывается в помещении единой диспетчерской (комната 1-207 в здании АСК-1).

4. Функциональные обязанности взаимодействующих служб при тушении пожара

4.1 Дежурный инспектор 93-й ПЧ прибывает к месту возникновения пожара, организует его тушение имеющимися силами и средствами, действуя в соответствии с должностной инструкцией МЧС России до прибытия городских подразделений противопожарной службы.

4.2. Получив от дежурного диспетчера службы единой диспетчерской сообщение о пожаре, все вышеперечисленные дежурные смены направляют к месту пожара дежурный персонал в распоряжение РТП.

4.3. РТП:

- осуществляет руководство тушением пожара и организует работы по спасению людей;
- ставит задачу всем представителям дежурных служб, сотрудникам полиции, ООО ЧОП «Альфа-Фотон» и по обеспечению условий для тушения пожара.

4.4. Дежурный смены комплекса эксплуатации электротехнического оборудования:

- докладывает РТП о прибытии к месту пожара;
- информирует РТП о системе электроснабжения на месте возникновения пожара, возможности отключения электроэнергии и правилах электробезопасности;
- по указанию РТП производит отключение электроэнергии и вручает ему письменное подтверждение произведенного отключения;
- убывает с места пожара только с разрешения РТП.

4.5. Дежурный смены эксплуатации лифтов при получении сигнала о пожаре в зданиях АСК-1, АСК-3 от дежурного диспетчера службы единой диспетчерской:

- переводит лифты в режим работы при пожаре (кабины лифтов опускаются на первый этаж здания и остаются там с открытыми дверями).

4.6. Дежурный смены цеха теплотехники комплекса эксплуатации инженерных систем:

- докладывает РТП о прибытии к месту пожара;

- обеспечивает работу внутреннего пожарного водопровода путём повышения давления в сети или отключения отдельных участков водопровода;

- контролирует работу автоматических систем пожаротушения, при необходимости обеспечивает своевременное включение (отключение) установок пожаротушения;

- в случае возникновения аварии на внутреннем пожарном водопроводе во время тушения пожара организует совместно с пожарной охраной подачу воды от других водоисточников и принимает меры по ликвидации аварии;

- убывает с места пожара только с разрешения РТП.

4.7. Дежурный смены цеха кондиционирования и вентиляции и автоматики комплекса эксплуатации инженерных систем:

- докладывает РТП о прибытии к месту пожара;

- докладывает РТП о наличии систем дымоудаления и противопожарных клапанов, о их срабатывании или о возможности приведения их в действие;

- представляет РТП сведения о системах вентиляции и кондиционирования в зоне пожара и возможных путях распространения огня;

- по указанию РТП производит отключение вентиляционных устройств в зоне пожара;

- организует обследование поверхностей воздуховодов с целью обнаружения горения в вентиляционных каналах. При обнаружении признаков распространения пламени по вентиляционным каналам производится их тщательная проверка на всех вышерасположенных этажах;

- о своих действиях информирует РТП;

- убывает с места пожара только с разрешения РТП.

4.8. Дежурный смены службы технической эксплуатации систем безопасности комплекса эксплуатации систем связи:

- докладывает РТП о прибытии к месту пожара;

- контролирует работу автоматических систем пожаротушения, при необходимости обеспечивает своевременное включение (отключение) установок пожаротушения;

- представляет РТП сведения о наличии и состоянии автоматических установок газового, порошкового и водяного пожаротушения;

- запускает по распоряжению РТП автоматические установки газового, порошкового и водяного пожаротушения;

- о своих действиях информирует РТП;

- убывает с места пожара только с разрешения РТП.

4.9. Дежурный наряда батальона полиции или старший смены ООО ЧОП «Альфа-Фотон»:

- встречает и обеспечивает беспрепятственный пропуск пожарных подразделений к месту пожара;
- обеспечивает охрану территории и имущества, не допускает посторонних на охраняемую территорию;
- организует работу по эвакуации с места пожара транспорта и людей, не связанных с работами по тушению пожара;
- в необходимых случаях вызывает оперативную группу для проведения неотложных следственных действий;
- убывает с места пожара только с разрешения РТП.

4.10. Дежурные ООО ЧОП «Памир» и дежурные администраторы ООО НПО «Связьпроект» в строении № 4 (ул. Академика Королева, д. 12, стр. 4):

- докладывают РТП о прибытии к месту пожара;
- информируют РТП о допустимом (предельном) количестве людей, которые могут одновременно находиться на объекте и о месте возникновения пожара;
- обеспечивают открытие помещений по указанию РТП и контролируют совместно с полицией сохранность имущества;
- после ликвидации пожара или в других случаях, после вскрытия помещений, составляют совместно с батальоном полиции и пожарной охраной акты о вскрытии помещений;
- убывают с места пожара только с разрешения РТП.

4.11. Дежурные ООО ЧОП «Альфа-Фотон» на складской базе (проезд Дубовой Рощи, владение 25А):

- докладывают РТП о прибытии к месту пожара;
- обеспечивают открытие помещений по указанию РТП и контролируют совместно с батальоном полиции или сотрудниками управления безопасности сохранность имущества;
- встречают и оказывают помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара, обеспечивают беспрепятственный пропуск пожарных подразделений;
- после ликвидации пожара или в других случаях, после вскрытия помещений, составляют совместно с батальоном полиции или сотрудниками управления безопасности и пожарной охраной акты о вскрытии помещений;
- убывают с места пожара только с разрешения РТП.

4.1. Дежурный оперативный управления безопасности:

- докладывает РТП о прибытии к месту пожара;
- информирует РТП о допустимом (предельном) количестве людей, которые могут одновременно находиться на объекте;
- обеспечивает открытие помещений по указанию РТП и контролирует совместно с полицией сохранность имущества;

- встречает и оказывает помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара, обеспечивают беспрепятственный пропуск пожарных подразделений;

- убывает с места пожара только с разрешения РТП.

4.13. Работники подразделений предприятия и организаций-арендаторов при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должны:

- незамедлительно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону «101» или «112» с сотового телефона (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию и контактный телефон);

- незамедлительно сообщить об этом в единую диспетчерскую по телефону 8-495-617-88-88 (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию и контактный телефон);

- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

4.14. Дежурные управления безопасности ФГУП «ТТЦ «Останкино», управления корпоративного контроля АО «Телекомпания НТВ», службы безопасности АО «Первый канал», службы безопасности ООО ТПО «Ред Медиа», службы безопасности АНО «ОТР», службы безопасности АО «Первый канал. Всемирная сеть», службы безопасности ВГТРК «Гостелерадиофонд», службы безопасности ООО «Красный квадрат» (ЧОП «Ларс») и других сторонних организаций (арендаторы и др.) на период тушения пожара выполняют распоряжения РТП, открывают или разблокируют все двери эвакуационных выходов и обеспечивают беспрепятственный пропуск пожарных подразделений и полиции к месту пожара.

4.15. Представители подразделений предприятия, привлекаемые для тушения пожара, обязаны выполнять все распоряжения РТП, связанные с обеспечением немедленного осмотра помещений и ликвидацией пожара.


5. Контактные телефоны дежурных служб

№ пп.	Здание, сооружение	Наименование службы	Контактный телефон
1	2	3	4
АСК-1			
1	1-й этаж Дирекция информационных программ	Службы безопасности АО «Первый канал»	53-16
2	2-й этаж АСБ-7	Службы безопасности АО «Первый канал»	83-92
3	3-й этаж Дирекция информационных программ	Службы безопасности АО «Первый канал»	53-13
4	10-й этаж зона «В»	Службы безопасности АО «Первый канал»	73-73

1	2	3	4
5	2-й этаж АСБ-11	ООО ЧОП «Газпром Охрана» (АО «Телекомпания НТВ»)	89-95
6	2-й этаж АСБ-12	ООО ЧОП «Газпром Охрана» (АО «Телекомпания НТВ»)	61-27
7	2-й этаж зона «С»	ООО ЧОП «Газпром Охрана» (ОАО «Телекомпания НТВ»)	62-41
8	2-й этаж зона «Б» (у 2-146а)	ООО ЧОП «Газпром Охрана» (АО «Телекомпания НТВ»)	63-97
9	7-й этаж зона «Д»	ООО ЧОП «Газпром Охрана» (ОАО «Телекомпания НТВ»)	61-69
10	8-й этаж зона «Д»	ООО ЧОП «Газпром Охрана» (АО «Телекомпания НТВ»)	76-47, 62-33
11	1-й этаж, зона «А»	Службы управления корпоративного контроля АО «Телекомпания НТВ»	8-495-287-31-22
12	1-й этаж зона «И» Администратор (охранник)	ООО «Шинок» (кафе «Му-Му»)	8-495-617-51-23
13	Строение № 4, Академика Королёва, д. 12, стр. 4	ООО «НПО Связь Проект» Дежурный администратор	8-495-727-02-35 8-495-617-55-04 (148) (с 09.00 часов до 19.00 часов)
14	12-й этаж, зона «В», холл 5-ти лифтов	ООО «Красный квадрат»	8-495-646-34-64
15	1-й этаж, зона «А», выход № 4	ЧОП ООО «Альфа-фотон»	Прямой телефон с полицией
16	1-й этаж, зона «А», холл выхода № 4	Администратор ООО «ОКНО-ТВ»	8-495-617-57-57
АСК-3			
17	АЭК- 2 этаж зона «Г»	Службы безопасности ОАО «Первый канал»	54-98
18	4-й этаж зона «А» ОТР	ЧОП ООО «Альфа-фотон»	30-29
19	5-й этаж зона «А» ОТР	ЧОП ООО «Альфа-фотон»	30-31
20	1-й этаж зона «И» ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть»	ЧОП ООО «Альфа-фотон»	50-67
21	2-й этаж зона «И» ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть»	ЧОП ООО «Альфа-фотон»	52-64
22	4-й этаж зона «И» ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть»	ЧОП ООО «Альфа-фотон»	24-30
23	1-й этаж холл 4-х лифтов (10 подъезд)	ЧОП ООО «Альфа-фотон»	Прямой телефон с полицией
24	Цокольный этаж главный вход	ЧОП ООО «Альфа-фотон»	Прямой телефон с полицией
25	Территория (вагончик) Складская база	ЧОП ООО «Альфа-фотон»	98-79
26	2-й этаж зона «С»	СБ «ТПО Ред-Медиа»	932


1	2	3	4
27	2-й этаж зона «В»	СБ «ТПО Ред-Медиа»	963
28	3-й этаж зона «Д» «Красный Квадрат»	ЧОП ООО «ЛАРС»	61-78
29	1-й этаж зона «С» «Матч-ТВ»	ЧОП ООО «Альфа-Цитадель»	68-04
30	5-й этаж зона «Д» «Матч-ТВ»	ЧОП ООО «Альфа-Цитадель»	68-03
31	АСБ-27 «Матч-ТВ»	ЧОП ООО «Альфа-Цитадель»	8-915-027-43-96
32	5-й этаж зона «А»	Служба безопасности АНО «ОТР»	30-31
33	4-й этаж зона «А»	Служба безопасности АНО «ОТР»	30-29

Главный инженер



А.В. Васильев

Начальник управления
безопасности


А.В. Леонтьев
15.01.2021

СОГЛАСОВАНО

Начальник 93 пожарной части ФПС
Отряда ФПС по охране объектов
УОП ГУ МЧС России по г. Москве
~~полковник внутренней службы~~
С.В. Широков


18.01.2021

СОГЛАСОВАНО


Командир 4 отдельного батальона
полиции ЦОООГВ и ПУ г. Москвы
ФГКУ УВО ВПГ России по г. Москве
подполковник полиции
В.П. Копач

15.01.2021

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО ЧОП «Альфа-Фотон»

И.В. Анисимов

15.01.2021



СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО ЧОП «Памир»
Э.Н. Черных

